



21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.1.2.5.2023.MB

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Stoczku Łukowskim**
/przesłano drogą elektroniczną/

Działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 338),
- § 21 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 537)

oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody pobranej w dniu 13.09.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody na 2023 r., przekazanych przez administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Stoczku Łukowskim**, sprawozdania nr:

- SB/113996/09/2023 z dnia 19.09.2023 r., punkt pobrania – Stoczek Łukowski, Stacja Uzdatniania Wody, woda podawana do sieci,
- SB/113994/09/2023 z dnia 19.09.2023 r., punkt pobrania – Stoczek Łukowski, ul. Dwernickiego 3, Przedszkole, kuchnia-kran,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie

s t w i e r d z a :

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w Stoczku Łukowskim.**

U Z A S A D N I E N I E

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie w/w sprawozdań laboratoryjnych z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna (Numer akredytacji AB 313) i Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk (Numer akredytacji AB 313).

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badanie próbki wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 537) ma obowiązek dostarczać wodę dobrej jakości, spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elm
Elżbieta Poddębniak

Otrzymują:

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim, kierownik.mzgak@stoczek-lukowski.pl,
2. Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski, miasto@stoczek-lukowski.pl
3. A/a.