

Dotyczy postępowania: Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stoczek Łukowski

Wyjaśnienia do SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm), Zamawiający przekazuje treść zapytań od Wykonawcy wraz z udzielonymi odpowiedziami :

W nawiązaniu do w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stoczek Łukowski” (Znak sprawy: IRL. 271.1.1.2023) proszę o sprecyzowanie informacji w przedmiarze budowlanym:

Pytanie 1

Czy prawidłowa jest ilość koszy na śmieci ze stali nierdzewnej w przedmiarze budowlanym? (poz. 189 – ilość 10 szt.)

Odpowiedź

Tak

Pytanie 2

Proszę o podanie szczegółowych parametrów dla dozownika na mydło w płynie, wieszaka na ręczniki jednorazowe oraz podajnika na papier toaletowy. Czy dozowniki na mydło mają być automatyczne, czy manualne?

Odpowiedź

Dozownik na mydło w płynie manualny:

- pojemność: 1 L
- wykonany ze stali nierdzewnej matowej szlifowanej 304
- grubości 0,8 mm
- zamykany na kluczyk
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- przeznaczony do mydła w płynie
- montaż naścienny, przykręcany
- 1 doza = 1 ml
- zawór odcinający - zabezpiecza przed kapaniem mydła
- uzupełniany z kanistra - nie wymaga wkładów uzupełniających
- łatwy w utrzymaniu w czystości
- sposób uruchamiania: przycisk

Wieszak na ręczniki jednorazowe (papierowe):

- pojemność: od 250 listków do 400 listków ręcznika
- materiał obudowy: stal nierdzewna 304 matowa
- przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ
- sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki ręcznika, powoduje wysunięcie się następnego
- zamek i klucz: metalowy
- montaż naścienny, przykręcany

- opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami
- okienko kontrolne informujące o ilości ręczników
- wielkość listka: 250 x 230 mm

Podajnik na papier toaletowy:

- podajnik na papier toaletowy o średnicy 19cm
- wykonany ze stali nierdzewnej matowej szlifowanej 304
- zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku
- zamykany na metalowy kluczyk

Pytanie 3

Uchwyty w WC dla niepełnosprawnych mają być wykonane ze stali nierdzewnej czy emaliowane?

Odpowiedź

Uchwyty w wc dla osób niepełnosprawnych mają być wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie 4

Jakich wymiarów powinien być regał na zabawki dla dzieci z pojemnikami i gdzie powinien się znajdować? W przedmiarze robót budowlanych (poz. 206) uwzględniono 4m², natomiast na rzucie technologii nie widnieje ten mebel.

Odpowiedź

Pozycja nr 206 posiada błędną jednostkę miar. Prawidłowa jednostka miar to sztuki. Należy dostarczyć i zamontować 4 regały do przechowywania zabawek z pojemnikami (9 szt. pojemników w każdym regale) o minimalnych wymiarach regału :szerokość 99cm, głębokość 44cm, wysokość 56cm.

BURMISTRZ MIASTA
M. Sentkiewicz
 mgr Marcin Sentkiewicz