

IRL.271.2.1.2022

### Wyjaśnienia do SWZ

Dotyczy postępowania: **Budowa parku sportu- boisko do piłki nożnej z bieżnią w m. Stoczek Łukowski**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129), Zamawiający przekazuje treść zapytań od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami :

#### Pytanie 1

Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, co dokładnie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia:

- czy jest to boisko do piłki nożnej z trawy naturalnej o wymiarach areny 105 x 68 m łącznie o powierzchni 7985,20 m<sup>2</sup>, bieżnia okólna oraz prosta o nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej dla wody gr 13 mm (SBR gr 10 mm+ EPDM 3 mm) o łącznej powierzchni 2512,46 m<sup>2</sup> wraz z urządzeniami do lekkoatletyki (2161,52 m<sup>2</sup>) o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody o gr 16 mm typu EPDM o układzie warstw SBR gr 8 mm+ EPDM gr 8 mm, tj :
  - Skocznia do skoku w dal,
  - Skocznia do skoku wzwyż,
  - Rzutnia do pchnięcia kulą,
  - Rzutnia do rzutu oszczepem,

#### Odpowiedź

Zakres obejmuje realizację boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej o wymiarach areny 105 x 68 m łącznie o powierzchni 7985,20 m<sup>2</sup>, bieżnia okólna oraz prosta o nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej dla wody gr 13 mm (SBR gr 10 mm+ EPDM 3 mm) o łącznej powierzchni 2512,46 m<sup>2</sup> wraz z urządzeniami do lekkoatletyki (2161,52 m<sup>2</sup>) o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody o gr 16 mm typu EPDM o układzie warstw SBR gr 8 mm+ EPDM gr 8 mm, tj :

- Skocznia do skoku w dal,
- Skocznia do skoku wzwyż,
- Rzutnia do pchnięcia kulą,
- Rzutnia do rzutu oszczepem,

#### Pytanie 2

Oraz boisko wielofunkcyjne o wym. 30 x 44 m (1320 m<sup>2</sup>) o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody o gr 16 mm typu EPDM o układzie warstw SBR gr 8 mm+ EPDM gr 8 mm?

**Odpowiedź**

Nie dotyczy – nie obejmuje

**Pytanie 3**

Jeśli boisko wielofunkcyjne o wym 30x44 m wchodzi w zakres zamówienia to należy wycenić jego wyposażenie (bramki, zestawy do koszykówki ,zestaw do siatkówki i do tenisa?

**Odpowiedź**

Nie dotyczy – nie obejmuje

**Pytanie 4**

Czy należy wycenić tablicę wyników sportowych?

**Odpowiedź**

Nie dotyczy

**Pytanie 5**

Wiaty dla zawodników rezerwowych –stanowiące wyposażenie boiska do gry w piłkę nożną o wym 105x68 m mają być 6 osobowe czy 8 osobowe?

**Odpowiedź**

Wiaty 8 osobowe

**Pytanie 6**

W przedmiarze jest mowa o 6 sztuk bramkach do piłki nożnej, proszę o wyjaśnienie o jakie wymiary bramek chodzi i podanie faktycznej ilości sztuk ?

**Odpowiedź**

Ilość bramek szt 2 – poz. 215 przedmiaru.

Wymiary jak dla boiska piłki nożnej o wymiarach 7,32x2,44 (m)

**Pytanie 6**

W przedmiarze robot jest mowa o piłkochwytach wysokości 5 m i długości 50 mb x 2 sztuki, proszę o wskazanie miejsca ich lokalizacji.

**Odpowiedź**

Lokalizacja poza polami bramkowymi.

**Pytanie 7**

Czy należy wycenić furtkę w piłkochwytach?

**Odpowiedź**

Nie przewiduje się furtek

**Pytanie 8**

Poz. 216 przedmiaru- trybuny segmentowe – czy należy wycenić 8 segmentów trybun po 16 miejsc każda?

**Odpowiedź**

Należy uwzględnić 8 segmentów 16 miejscowych trybun.

BURMISTRZ MIASTA  
*M. Sentkiewicz*  
mgr Marcin Sentkiewicz