

IRL.271.7.1.2024

Wyjaśnienia do SWZ

Dotyczy postępowania: **Budowa parku sportu w Stoczku Łukowskim**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią :

Pytanie:

W postępowaniu dla nawierzchni na kort tenisowy przewidziana jest trawa z włókna polipropylenowego fibrylowanego.

Nadmieniamy, że obecnie trawy syntetyczne produkuje się głównie z polietylenu. Włókna z polipropylenu wykonywane były w przeszłości, niemniej jednak trawy te zostały wycofane z produkcji. Włókna polipropylenowe są dość sztywne, twarde a w niskich temperaturach wzrasta ich podatność na złamanie. Aktualnie tendencją rynku europejskiego jest produkowanie sztucznych traw jak najbardziej zbliżonych właściwościami do trawy naturalnej, stąd wszyscy najwięksi producenci europejscy produkują trawy wielofunkcyjne z włókien 100% polietylen. Włókna z polietylenu są miękkie, elastyczne, zachowują dobre parametry wytrzymałościowe nawet w temperaturach ujemnych. Wykładziny z włókien polietylenowych mają dobre właściwości ślizgowe i są przyjazne dla skóry gdyż nie powodują otarć naskórka, co jest nie bez znaczenia przy sportach kontaktowych.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy na kort tenisowy z włókna polietylenowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, tj. wykonanie kortu tenisowego z trawy z włókna polietylenowego w ramach ulepszenia nawierzchni, o ile zostanie zachowany warunek spełnienia założeń technicznych i norm w zakresie zatwierdzonego projektu budowlanego, potwierdzony przez autora projektu budowlanego i nadzór inwestorski oraz akceptacji przez zamawiającego.

BURMISTRZ MIASTA
M. Sentkiewicz
mgr Marcin Sentkiewicz